








Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ёмкость ДПВ 0,7				Лит.		Масса	Масштаб	
Разраб.													1:15
Пров.													
Т. контр.									Лист 1			Листов 2	
Н. контр.									MULTPLAST				
Утв.													

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Спецификация материалов:

1. Габаритные размеры котлована под ёмкость (минимальные):

Длина - 1600 мм

Ширина - 1600 мм

Глубина - 1605 мм

2. Песок - не менее 1,2 м3

3. Цемент - не менее 200 кг

4. Вода (для заполнения ёмкости) - не менее 0,7 м3

1. Строительные и монтажные работы производить согласно своду правил СП 48.13330.2011 "Организация строительства".

2. Ёмкость монтируется под землю. Минимальное расстояние от края горловины (без крышки) до уровня земли должно составлять не менее 100 мм.

3. Расстояние от края ёмкости до края котлована должно быть не менее 250 мм.

4. Монтаж ёмкости производится на песчаную подушку толщиной не менее 100 мм.

5. Ёмкость утепляется по верхней части корпуса. Толщина утеплителя не менее 30 мм.

6. Обратная засыпка производится цементно-песчаной смесью (ЦПС) послойно (300 мм) с соотношением 1:3 (цемент:песок), с одновременной трамбовкой каждого слоя и заполнением ёмкости водой с целью выравнивания внутреннего и наружного давлений. При работе использовать цемент марки М500.

7. Ёмкость фиксируется на железобетонной плите толщиной не менее 100 мм с применением синтетических строп.

8. В случае плывуна, грунта типа торф, обрушения стенок котлована необходим монтаж опалубки из досок сечением 150х50.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Монтажная схема. ДПВ 0,7

Лист
2